

ПРОТОКОЛ № 76

об административном правонарушении

«26» марта 2015 г.

г. Вольск

(место составления: город, село, район)

**Государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору майор внутренней службы Курылёв Александр Сергеевич**

(статус государственного инспектора по пожарному надзору, специальное звание, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

составил настоящий протокол в отношении **юридического лица:**

1. Полное название юридического лица Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 50 р.п. Сенной Вольского района, Саратовской области»
2. Юридический адрес, тел. (факс) Саратовская область, Вольский район, п. Сенной, ул. Привокзальная, 51.
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер свидетельства Межрайонная инспекция ФНС РФ № 3 по Саратовской области серия 64 № 0115205 от 23 ноября 2004 года.
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Мельникова Татьяна Викторовна
5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя Паспорт 6313 № 987299 выдан 11.03.2014 г. Отделением УФМС России по Саратовской области в городе Вольске  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
6. Фамилия, имя, отчество представителя юридического лица (защитника) по доверенности
7. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (защитника) по доверенности  
(доверенность, номер, кем выдана, дата выдачи, адвокатский ордер)
8. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (защитника) по доверенности Выписка из приказа № 127 от 22 декабря 2009 года по управлению образования администрации Вольского муниципального района  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
9. Привлекалось ли юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось.

**У С Т А Н О В И Л:**

В период времени 10 часов 00 минут 18 марта 2015 года по 13 часов 00 минут 26 марта 2015 года на основании распоряжения органа государственного контроля № 84 от «16» февраля 2015 года была проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях и на территории Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Вольский район, р.п. Сенной, ул. Привокзальная, 51, в ходе которой 26 марта 2015 года в 13 час. 00 мин. были выявлены нарушения требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

а именно:

- Установленная на объекте Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области» система

автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации ( ч.7 ст. 83 ФЗ-123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч.1, ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
Законному представителю юридического лица Мельникова Т.В.  
(фамилия, инициалы)

Представителю юридического лица (защитнику) по доверенности

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны  
Законный представитель юридического лица Мельникова Т.В.  
(фамилия, инициалы)

Представитель юридического лица (защитник) по доверенности

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Объяснения законного представителя юридического лица (представителя юридического лица (защитника) по доверенности), в отношении которого составлен протокол:

При этом мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом

Законный представитель юридического лица Мельникова Т.В.  
(фамилия, инициалы)

**Представитель юридического лица (защитник) по доверенности**

Нарушения режима в базе с отсутствием  
денежной ссуды в.  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Законный представитель юридического лица \_\_\_\_\_ Мельникова Т.В.  
(фамилия, инициалы)

Представитель юридического лица (защитник) по доверенности  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

**Иные сведения, необходимые для разрешения дела:**

\_\_\_\_\_ (наличие вещественных доказательств по делу)

\_\_\_\_\_ (отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

**К протоколу прилагается:**

1. \_\_\_\_\_ (перечень прилагаемых документов и вещей)

2. И

Протокол прочитан лично, замечания к протоколу не поступили  
(лично, вслух должностным лицом) (поступили, не поступили)  
\_\_\_\_\_ (содержание замечаний)

Законный представитель юридического лица \_\_\_\_\_ Мельникова Т.В.  
(фамилия, инициалы)

Представитель юридического лица (защитник) по доверенности  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

**~~От подписи отказался~~** (зачеркнуть в случае подписания протокола)

Должностное лицо, составившее протокол \_\_\_\_\_ /Курылёв А.С./

Иные участвующие лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил «26» 03 2016 г.

Законный представитель юридического лица \_\_\_\_\_ Мельникова Т.В.  
(фамилия, инициалы)

Представитель юридического лица (защитник) по доверенности  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

С содержанием протокола ознакомлен, копию протокола получил « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель юридического лица (защитник) по доверенности  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

**Протокол и материалы переданы на рассмотрение**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес)

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес уполномоченного органа, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись принявшего протокол ФИО



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЛЬСКОМУ РАЙОНУ**

412909 Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, д.204 Тел./факс: /8-845-93/5-98-59 ond.volsk@yandex.ru

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении  
плановой выездной проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от "16" февраля 2015 г. N 84

1. Провести проверку в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п.Сенной Вольского района Саратовской области».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Саратовская область, Вольский район, р.п.Сенной, ул. Привокзальная 51, место осуществления деятельности Саратовская область, Вольский район, р.п.Сенной, ул. Привокзальная 51

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Главного государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Плынина Дмитрия Викторовича; Заместителя Главного государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Чеботарева Олега Анатольевича; государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Соколовского Евгения Ивановича; государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Дуничева Леонида Сергеевича, государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Курьлёва Александра Сергеевича, государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Голованова Андрея Васильевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2015 год (интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;  
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;  
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;  
проведение мероприятий:  
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;  
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
по обеспечению безопасности государства;  
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7.Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с "02" марта 2015 г.

Проверку окончить не позднее

"01" апреля 2015 г.

8.Правовые основания проведения проверки: статьи 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1-27 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункты 1-19 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», статьи 1-152, таблицы 1-30 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 1-55 приложение 1-3 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645, п. 1-57 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; п. 1-14, таблицы 1-3 с примечаниями НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите установками автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 1.1-3.27, таблицы 1-2 с примечаниями НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; пункты 1.1\*-15.4 приложения 1-13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации, нормы и правила проектирования»; пункты 1.1-3.11 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»; пункты 1\*-97, пункты 1.1\*-4.28, приложения 1,2 СНИП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»; п.1.1-п.8.14 СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий»; пункты 1.1\*- 9.22, приложения 1-9 СНИП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; пункты 1.1-15.131\*, приложения 1-14\*СНИП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 4.1-14.15СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; пункты 1-7.8 СНИП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» п. 1- п. 3.55\*, приложение 4 СНИП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»; пункты 1-10.8, приложения А-Е СНИП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; пункты 1.1\*-4.11 СНИП 2.09.04-87\* «Административные и бытовые здания»; пункты 1.1-7.3 СНИП 31-03-2001 «Производственные здания»; пункты 1.1-6.8 СНИП 31-04-2001 «Складские здания».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9.В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

С 09 часов 00 минут 02.03.2015 г. по 18 часов 00 минут 01.04.2015 г. провести анализ документов и установление уровня знаний требований пожарной безопасности;

С 09 часов 00 минут 02.03.2015 г. по 18 часов 00 минут 01.04.2015 г. провести визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности;

С 09 часов 00 минут 02.03.2015 г. по 18 часов 00 минут 01.04.2015 г. установить уровень знания требований пожарной безопасности работниками юридического лица;

С 09 часов 00 минут 02.03.2015 г. по 18 часов 00 минут 01.04.2015 г. подготовить документы (акт проверки, предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности) по результатам проведенного визуального осмотра и анализа документов.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности". Утвержден приказом МЧС России от 28 июня 2012 года № 375 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 июля 2012 года № 24901)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом; индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проверки:

- 1) Правоустанавливающие документы на юридическое лицо (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, приказ о назначении на должность генерального директора и его паспортные данные).
- 2) Перечень зданий и сооружений, принадлежащих юридическому лицу, с указанием площади, этажности и адресов их месторасположения;
- 3) Свидетельства о праве собственности на здания и сооружения, а также договора аренды (арендуемого и сданного в аренду недвижимого имущества).
- 4) Распорядительные документы по пожарной безопасности (приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность; приказ (распоряжение) устанавливающий противопожарный режим; общеобъектовая инструкция по мерам пожарной безопасности; программа проведения вводного и первичного инструктажа по мерам пожарной безопасности).
- 5) Должностные инструкции и приказы о назначении на должность лиц ответственных за пожарную безопасность, а также их паспортные данные.
- 6) Свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума руководителя, лиц ответственных за пожарную безопасность, а также лиц допущенных к проведению огневых и других пожароопасных работ.
- 7) Техническую документацию, связанную с вопросами обеспечения пожарной безопасности (декларация пожарной безопасности; акты проверок работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; протоколы проверки качества огнезащитной обработки; протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, а также ограждений на крышах зданий и сооружений; документы, подтверждающие монтаж, работоспособность и проведение технического обслуживания автоматических систем пожаротушения, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; график проведения планово-предупредительных работ по ремонту, испытаниям, осмотрам вентиляционного оборудования).

Начальник ОНД по Вольскому району

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя

УНД и ПР Главного управления МЧС России по

руководителя органа государственного контроля (надзора),

Саратовской области

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение  
или приказ о проведении проверки)

майор внутренней службы

(подпись, заверенная печатью)



Плынин Д.В.

С распоряжением ознакомлен

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

«    »    2015 г.

Проект распоряжения подготовил:  
Инспектор отдела надзорной деятельности по  
Вольскому району Саратовской области УНД и  
ПР Главного управления МЧС России по  
Саратовской области Голованов Андрей  
Васильевич

☎ 8 (84593) 59-8-59

E-mail ondvolksk@yandex.ru



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЛЬСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
412909 Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, д.204 Тел./факс: /8-845-93/5-98-59 ondvolksk@yandex.ru

г. Вольск, ул. Народная, 204.  
(место составления акта)

"26" марта 2015 г  
(дата составления акта)  
«13» час. «00» мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 84

**по адресу/адресам:** Саратовская область, Вольский район, с. Черкасское,  
пл. Революции 60.  
(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения № 84 от «16» февраля 2015 года начальника  
отдела надзорной деятельности по Вольскому району Главного управления МЧС  
России по Саратовской области Плынина Дмитрия Викторовича.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального  
дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п.  
Сенной, Вольского района, Саратовская область».  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**  
" " 2015 г. с час. мин. до час. мин. 2015г. Продолжительность \_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 7 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** отделом надзорной деятельности по Вольскому району  
Главного управления МЧС России по Саратовской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):**  
(заполняется при проведении выездной проверки)  
Заведующая Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения  
«Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области»  
Мельникова Татьяна Викторовна (16 февраля 2015 года в 10 часов 00 минут)  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  
проведения проверки:**  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо (а), проводившее проверку:** Государственный инспектор Вольского  
района по пожарному надзору Курылёв Александр Сергеевич.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

**При проведении проверки присутствовали:** Заведующая Муниципального  
дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п.  
Сенной, Вольского района, Саратовской области» Мельникова Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, и должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Заведующая Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной Вольского района Саратовской области» Мельникова Т.В. представлены документы о противопожарном состоянии объекта (вх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_).

18.03.2015 года с работниками Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Черкасское» проведена практическая тренировка отработки планов эвакуации. Проинструктировано по мерам пожарной безопасности 15 человек.


**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов и лиц допустивших нарушения):

п.1 - Установленная на объекте Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 50 п. Сенной Вольского района, Саратовской области» система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (ч.7 ст. 83 Ф.З. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - от 22.07.2008 года) - нарушение допущено со стороны юридического лица Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 п. Сенной Вольского района, Саратовской области».

**Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** Предписание ГПН № 84/1/1 от 26.03.2015 г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору

"26" марта 2015 г.

Курылёв А.С.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 п. Сенной Вольского района, Саратовской области» Мельникова Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" марта 2015 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения административного дела (жалобы)

« 26 » марта 2015 г

г. Вольск  
(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору майор внутренней службы Курьлёв Александр Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего определение)

рассмотрев протокол об административном правонарушении

~~(постановление прокурора о возбуждении административного дела)~~

№ 76 от «26» марта 2015 г. и материалы в отношении Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Вольский район, р.п. Сенной, ул. Привокзальная, 51.

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,

в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление)

### УСТАНОВИЛ:

В период времени 10 часов 00 минут 18 марта 2015 года по 13 часов 00 минут 26 марта 2015 года на основании распоряжения органа государственного контроля № 84 от «16» февраля 2015 года была проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях и на территории Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Вольский район, р.п. Сенной, ул. Привокзальная, 51, в ходе которой 26 марта 2015 года в 13 час. 00 мин. были выявлены нарушения требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

а именно:

- Установленная на объекте Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области» система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации ( ч.7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года).

### ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Дело в отношении Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области» расположенного по адресу: Саратовская область, Вольский район, р.п. Сенной, ул. Привокзальная, 51.

(для физических лиц – Ф.И.О. и адрес места жительства для юридических лиц – полное наименование и юридический адрес)

назначить к рассмотрению на «27» марта 2015 г. в «14» час. «00» мин.

по адресу: Саратовская область г. Вольск ул. Народная, 204, Отдел НД по Вольскому району, 4-й этаж, вход с торца здания.

2. О принятом решении уведомить Мельникову Татьяну Викторовну

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

При себе иметь документ: удостоверяющий личность, документы подтверждающие полномочия представителя юридического лица.

В случае неявки дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в Ваше отсутствие, кроме того, в соответствии с ч.3 ст.29.4 КоАП РФ вы можете быть подвергнуты приводу.

Должностное лицо, вынесшее определение

/Курьлёв А.С./

Копию определения получил (а) «26» 03 2015 г.

/Мельникова Т.В./

Копия определения направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 38**  
**по делу об административном правонарушении**

«27» марта 2015 г.

г. Вольск  
(место составления: город, село, район)

Главный государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору майор  
внутренней службы Плынин Дмитрий Викторович  
(статус государственного инспектора по пожарному надзору, специальное звание, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)

**рассмотрев протокол об административном правонарушении**  
(ненужное зачеркнуть)

**№ 76 от «26» марта 2015 г. и материалы на юридическое лицо**

1. Полное название юридического лица Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 50 р.п. Сенной Вольского района, Саратовской области»
2. Юридический адрес, тел. (факс) Саратовская область, Вольский район, п. Сенной, ул. Привокзальная, 51.
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер свидетельства Межрайонная инспекция ФНС РФ № 3 по Саратовской области серия 64 № 0115205 от 23 ноября 2004 года.
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Мельникова Татьяна Викторовна
5. Документ, удостоверяющий личность законного представителя Паспорт 6313 № 987299 выдан 11.03.2014 г. Отделением УФМС России по Саратовской области в городе Вольске  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
6. Фамилия, имя, отчество представителя юридического лица (защитника) по доверенности \_\_\_\_\_
7. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица (защитника) по доверенности \_\_\_\_\_  
(доверенность, номер, кем выдана, дата выдачи, адвокатский ордер)
8. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (защитника) по доверенности Выписка из приказа № 127 от 22 декабря 2009 года по управлению образования администрации Вольского муниципального района  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
9. Привлекалось ли юридическое лицо ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось.

**У С Т А Н О В И Л:**

В период времени 10 часов 00 минут 18 марта 2015 года по 13 часов 00 минут 26 марта 2015 года на основании распоряжения органа государственного контроля № 84 от «16» февраля 2015 года была проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях и на территории Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Вольский район, р.п. Сенной, ул. Привокзальная, 51, в ходе которой 26 марта 2015 года в 13 час. 00 мин. были выявлены нарушения требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

а именно:

- Установленная на объекте Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области» система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации ( ч.7 ст. 83 ФЗ-123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года).

выше указанное нарушение требований пожарной безопасности образует состав административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ;

Таким образом, юридическим лицом Муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области» совершено административное правонарушение, ответственность за которое, предусмотрена частью 1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На основании изложенного, руководствуясь ст. 3.4, 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1, 3, 5. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» принимая во внимание ч.1 п.1 ст.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, а также что рассмотрение дел о данных правонарушениях подведомственно органу, осуществляющему государственный пожарный надзор.

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области» по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в пределах санкции ч. 1 ст. 20.4 в виде предупреждения.

2. Объявить законному представителю и иным заинтересованным лицам, что они, в соответствии со ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии Главному государственному инспектору Саратовской области по пожарному надзору, 410028, г. Саратов, Соборная площадь, 7, а также в арбитражный суд Саратовской области, 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.74

Должностное лицо, вынесшее постановление \_\_\_\_\_ /Плынин Д.В./

Право обжалования постановления в порядке ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, а также ч.1 ст.20.25, ст.32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны. С содержанием постановления ознакомлен(на), копию постановления получил(а) «24» 03 20   г.

Законный представитель юридического лица \_\_\_\_\_ Мельникова Т.В.  
(фамилия, инициалы)

Представитель юридического лица (защитник) по доверенности \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_  
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

срок предъявления исполнительного документа к исполнению один год

Отметка об исполнении постановления.

Постановление №    от «  » 20 г. в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем «  » 20 г. вступило в законную силу.  
исполнено «  » 20 г.



**МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЛЬСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
412909 Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, д. 204 Тел./факс: /8-845-93/5-98-59 [ondvolks@yandex.ru](mailto:ondvolks@yandex.ru)

**Предписание № 84/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад № 50 р.п. Сенной Вольского района Саратовской области» в лице заведующей Мельниковой Т.В.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по Вольскому району, Саратовской области по пожарному надзору майора внутренней службы Плынина Д.В. № 84 от 16.02.2015, ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. «18» марта 2015 г. до 13 час. 00 мин. «26» марта 2015 г. дознавателем ОНД по Вольскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области Курылёвым А.С. проведена проверка Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной Вольского района Саратовской области» по адресу: Саратовская область, Вольский район, р.п. Сенной ул. Привокзальная, 51, совместно с заведующей Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной Вольского района Саратовской области» Мельниковой Татьяной Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Установленная на объекте Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 50 р.п. Сенной, Вольского района, Саратовской области» система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст. 83 Ф.З. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - от 22.07.2008 года	01.11.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по Вольскому району



Курылёв А.С.

«26» марта 2015г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ «Детский сад №50 р.п. Сенной»

Мельникова Т.В.

«26» марта 2015г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору